

Tableaux Ouvert type CA-2

CONSTITUTION

- Cadre;
- Rack;
- Appareillage;
- Interrupteur général de basse tension;
- Triblocs;
- Bases fusible;
- Barre bus;
- Contacteur pour illumination publique;
- Accessoires de fixation ;
- Conducteurs isolés pour liaisons entre appareillage.

ÉQUIPMENTS

- 1 Interrupteur général 4x1250A;
- 5 Sorties triphasées avec triblocs DIN2, 400A IP00;
- 3 Bases unipolaires NH00 pour protection générale de IP;
- 1 Contacteur tripolaire 400V catégorie AC3 63A, commandé par interrupteur horaire ou cellule photoélectrique (pas fourni);
- 6 Bases fusibles NH00 pour illumination publique ;
- 3 Transformateurs de courant 1000/5A, CL0,5-10 VA (Sortie pour compteur général) ;
- 3 Ampèremètres bimétalliques avec indication de pointe maximum 1000/5A;
- 2 Sectionneurs fusibles unipolaires 10 A pour circuit de commande et illumination du PT ;
- 1 Commutateur de 3 positions A-0-M;
- Préparé avec espace réservé pour l'installation du compteur totalisateur et de l'illumination publique.

VARIATIONS:

- Entrée pour interrupteur / disjoncteur, tripolaire / tétrapolaire 400 A à 1800 A;
- Jusqu'à 8 sorties NH2 (sans illumination publique);
- Sans illumination publique;
- Triblocs Sectionnables de coupure en charge (coupé unipolaire ou tripolaire).

